



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Czuluchowie**

SHK.9022.84.2023.IRK

Czuluchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 462/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 1123A/521/22 z dnia 23.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czuluchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Krzemieniewo**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Krzemieniewo** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<sup>1</sup> w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*[Podpis]*

**Otrzymują:**

1. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarnie  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarnie  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SIHK.9022.85.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/63727/06/2022 z dnia 07.06.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 563/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 683/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Nadziejewo**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu publicznego Nadziejewo do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Podpisany  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

*Marta Czapka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.86.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/120195/10/2022 z dnia 05.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 653/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 686/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Sokole III**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Sokole III** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Marta Czajka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

SHK.9022.87.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/120196/10/2022 z dnia 05.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 609/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 649/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 668/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych stwierdza, że **jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1e, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Biernatka**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu publicznego Biernatka do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulachowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czulachowie  
  
Mariola Czajka

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a





PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.88.2023.IRK

Człuchów, 16.011.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/63726/06/2022 z dnia 07.06.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 648/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o , ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Bińcze**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Bińcze** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Maria Kozłowska*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. u/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Czluchowie

SHK.9022.89.2023.IRK

Czluchów, 16.01.2023 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
- Sprawozdanie z badań nr 651/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o. ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czluchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Domisław Zakładowy**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Domisław Zakładowy** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulachowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czulachowie

*Marta Czajka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.90.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
- Sprawozdanie z badań nr 651/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o , ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Domisław Zakładowy**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiające pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Domisław Zakładowy** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
  
Miejsce: Człuchowa

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarnie  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarnie  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.91.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 459/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 650/WS//2022 z dnia 27.10.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Domisław Górny**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Domisław Górny** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

*Anna Maria Czajka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarnie  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarnie  
/mail/
  2. a/a





**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

SHK.9022.92.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 461/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 685/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarnie, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Kijno**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Kijno** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Małgorzata Czajka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.93.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 463/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 684/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Łoża**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Łoża** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

*Marisla Czajka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a

  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.94.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 460/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r..
  - Sprawozdanie z badań nr 562/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o , ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Sierpowo**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Sierpowo** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

*Moniuszka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarnie  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarnie  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.95.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/119571/10/2022 z dnia 04.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 608/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 682/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 692/WS/2022 z dnia 24.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarnie, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Wyczechy**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu publicznego Wyczechy do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
  
Mariola Czajka

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a





**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Czuluchowie**

SHK.9022.96.2022.IRK

Czuluchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/119570/10/2022 z dnia 04.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 607/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 667/WS/2022 z dnia 10.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 687/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o, ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czuluchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp.z.o.o w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Sokole**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu publicznego Sokole do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czuluchowie  
Marta Czajka

**Otrzymują:**

1. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Czluchowie

SHK.9022.97.2023.IRK

Czluchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 417/WS/2022 z dnia 21.07.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr SB/120192/10/2022 z dnia 05.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 665/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o., ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czluchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Czarne 1**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiające pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Czarne 1** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*[Podpis]*  
Mariusz Czajka

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SHK.9022.98.2023.IRK

Człuchów, 16.01.2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr SB/120194/10/2022 z dnia 05.10.2022 r.;
  - Sprawozdanie z badań nr 666/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.

**Uzasadnienie:**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o., ul. AL. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Czarnem w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Czarne 2**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu publicznego Czarne 2** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Marion Zająka*

**Otrzymują:**

1. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
/mail/
  2. a/a