

Burmistrz Gminy Czarne Piotr Zabrocki

zwołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej tj. po wydaniu decyzji przez SANEPID Czluchów o zakazie korzystania z wody do celów spożywczych w wodociągu w Wyczechach i w wodociągu w Biernatce (data wpływu ww. decyzji do tut Urzędu - godz. 13.32), zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.205.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Burmistrz Gminy Czarne w dniu 20.09.2024 r. zwołał Gminy Zespołu Zarządzania Kryzysowego składzie:

Przewodniczący – Piotr Zabrocki – Burmistrz Gminy Czarne

z-ca Przewodniczącego – Arkadiusz Kubalewski – Sekretarz Gminy Czarne

- Edward Jankowski Prezes Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem

- Roman Bala – z-ca naczelnika OSP w Czarnem

Na spotkaniu GZZK w dniu 20.09.2024 r. zwołanym na godzinę 14.30 wysłuchano informacji o podjętych dotychczasowych działaniach zapobiegawczych:

- do momentu spotkania zespołu, zamieszczone zostały informacje o niezdatności wody do spożycia w aplikacji FACEBOOK i powiadomiono sołtysów.

- Prezes PWK podjął działania w celu zakupienia odpowiedniej ilości wody pitnej butelkowanej w celu zaopatrzenia mieszkańców.

- zlecono w trybie pilnym jeszcze dziś przebadanie (działanie obowiązkowe), przez SANEPID cysterny do wody pitnej, będącej w posiadaniu PWK, aby od poniedziałku można było podstawić cysternę z wodą pitną do użytku mieszkańców.

Ponadto Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego:

1. zobowiązał Prezesa PWK do poinformowania mieszkańców w formie pisemnej o zaistniałej sytuacji w dniu dzisiejszym oraz do zaopatrzenia w dniu dzisiejszym mieszkańców Wyczech i Biernatki oraz profilaktycznie mieszkańców Raciniewa (nie odnotowano tam przekroczeń, ale woda w Raciniewie jest z tego samego wodociągu, ale z innego ujęcia), w odpowiednią ilość wody butelkowanej,
2. polecił umieszczenie informacji o zakazie spożycia wody w Biernatce i Wyczechach na dostępnych gminnych kanałach komunikacji elektronicznej (BIP, WWW, FACEBOOK),
3. polecono PWK podstawienie cysterny z wodą pitną tak szybko jak to będzie możliwe (jeśli badanie cysterny wyjdzie pozytywnie będzie to poniedziałek),
4. polecono PWK podjęcie natychmiastowych stosownych działań polegających na skutecznej dezynfekcji wodociągów, ujęć wody i hydroforni w Biernatce i Wyczechach,
5. zobowiązano Prezesa PWK do ustalenia przyczyny i źródła zakażeń wodociągów,
7. opracowania czytelnej informacji o obecnych zasadach korzystania z wodociągu do celów niespożywczych,
6. informowania Przewodniczącego GZZK tj. Burmistrza o bieżącej sytuacji i zdarzeniach.

Przewodniczący

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Do wiadomości:

- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Czluchowie