




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.982.2024.AM.13

Człuchów, 12.11.2024 r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

z wodociągu Łoża

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia:
 - 468/WS/2024 z dnia 07.11.2024 r.,
 - 469/WS/2024 z dnia 07.11.2024 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża.**

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Łoża jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o., al. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję nr SHK.9022.982.2024.AM.5 z dnia 10.10.2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru mangan. Zarządca wodociągu został zobligowany do doprowadzenia jakości wody z przedmiotowego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań nr 468/WS/2024 oraz 469/WS/2024 z dnia 07.11.2024 r., z badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Łoża spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie uznał wodę z wodociągu Łoża za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

Ocenę jakości wody z wodociągu Łoża, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Z poważaniem

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie

Anna Zuberek

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
/mail/
2. aa