



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Czluchowie**

Czluchów, 03.01.2025 r.

SHK.9022.1129.2024.AM.19

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

z wodociągu Wyczechy

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia:
 - 533/WS/2024 z dnia 11.12.2024 r.,
 - 1356/2024 z dnia 31.12.2024 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy.**

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Wyczechy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o., al. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie wydał decyzję nr SHK.9022.1129.2024.AM.10 z dnia 21.11.2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru mętność. Zarządca wodociągu został zobligowany do doprowadzenia jakości wody z przedmiotowego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań nr 533/WS/2024 z dnia 11.12.2024 oraz 1356/2024 z dnia 31.12.2024 r., z badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Wyczechy spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie uznał wodę z wodociągu Wyczechy za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

Ocenę jakości wody z wodociągu Wyczechy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Z poważaniem

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna Żuberek
Data: 2025.01.03 12:06:36 CET

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. aa