



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.169.2025.AM

Człuchów, 21.02.2025 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

z wodociągu Nadziejewo za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia:
 - KZW 0654/2024 z dnia 20.03.2024 r.,
 - 99/WS/2024 z dnia 16.05.2024 r.,
 - SB/65396/06/2024 z dnia 07.06.2024 r.,
 - 0793/2024 z dnia 18.07.2024 r.,
 - KZW 2925/2024 z dnia 22.10.2024 r.,
 - 1152/2024 z dnia 30.10.2024 r.,
 - 556/WS/2024 z dnia 20.12.2024 r.,
 - 1355/2024 z dnia 31.12.2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał okresowej oceny jakości wody za 2024 r. i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nadziejewo.

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Nadziejewo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Program monitoringu jakości wody z wodociągu Nadziejewo w 2024 r. obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości

mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Próbki wody do badań pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Zarządca wodociągu nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody, wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dwukrotnie w 2024 roku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nadziejewo: ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru mangan oraz przekroczenie wartości parametrycznych parametrów mętność oraz żelazo.

Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Nadziejewo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Nadziejewo za bezpieczną dla konsumentów.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. aa