


Data wysłania: 02.10.2025

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZŁUCHOWIE
<AE:PL-68000-30403-HVSHE-20>



Do:
URZĄD MIASTA I GMINY CZARNE
<AE:PL-30387-93950-DSIIT-26>

decyzja SHK.9022.939.2025.AM.2

Załączniki:

1. decyzja_SHK.9022.939.2025.AM.2.pdf

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.939.2025.AM.2

Człuchów, 02.10.2025 r.

**Przedsiębiorstwo Wodno –
Kanalizacyjne Sp. z o.o.
Al. Zwycięzców 1c
77-330 Czarne**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 4-6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zwanym dalej rozporządzeniem Ministra Zdrowia, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 1137/2025 z dnia 26.09.2025 r. z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy, ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru bakterie grupy coli określając dopuszczalną wartość tego parametru na poziomie 9 jtk/100 ml.

do dnia 31.10.2025 r.

i nakazuje:

1. podjąć skuteczne działania naprawcze w zakresie kwestionowanego parametru, celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia;
2. przekazać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie informacje o zakresie i terminie realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody;
3. przedstawić plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarne;
4. przedstawić do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie, po zakończeniu działań naprawczych, wyniki badań próbek wody pobranych z wodociągu Wyczechy potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w części C w tabeli 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie przekroczonego parametru.

Termin wykonania obowiązków określonych w punktach 2 -3 decyzji ustala się do dnia 16.10.2025 r.

Termin wykonania obowiązków określonych w punktach 1 i 4 decyzji ustala się do dnia 31.10.2025 r.

Zobowiązanym do wykonania niniejszej decyzji jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Uzasadnienie

Zarządcą wodociągu Wyczechy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o., al. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne. Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Wyczechy.

W dniu 16.09.2025 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbkę wody z wodociągu Wyczechy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 407/WS/2025 z dnia 19.09.2025 r. stwierdził, że woda z wodociągu Wyczechy nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze.

W dniu 22.09.2025 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Człuchowie wpłynęły sprawozdania z badań wody pobranej w trzech punktach z wodociągu Wyczechy:

- sprawozdanie nr 1118/2025 z dnia 22.09.2025 r. próbka pobrana w punkcie *H2 kurek czerpalny na hydrancie przy bloku 43*:

- najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NLP/100 ml,
- najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli: 0 NLP/100 ml,
- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h: 5 jtk/1 ml,
- liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml,
- sprawozdanie nr 1119/2025 z dnia 22.09.2025 r. próbka pobrana w punkcie *kurek czerpalny na hydrancie Wyczechy 10*:
 - najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 1 NLP/100 ml,
 - najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli: 0 NLP/100 ml,
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h: 168 jtk/1 ml,
 - liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml,
- sprawozdanie nr 1120/2025 z dnia 22.09.2025 r. próbka pobrana w punkcie *H1 kurek czerpalny najbliższej ujęcia*:
 - najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 4 NLP/100 ml,
 - najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli: 0 NLP/100 ml,
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h: 53 jtk/1 ml,
 - liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do podejmowania działań, aby woda spełniała określone parametry wskazane w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie w dniu 22.09.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy, w którym poinformował strony o możliwości zapoznania z aktami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w zakresie prowadzenia postępowania.

W dniu 29.09.2025 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Czuluchowie wpłynęły kolejne sprawozdania z badań wody pobranej z wodociągu Wyczechy:

- sprawozdanie nr 1135/2025 z dnia 26.09.2025 r. próbka pobrana w punkcie *H2 kurek czerpalny na hydrancie przy bloku 43*:
 - najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NLP/100 ml,
 - najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli: 0 NLP/100 ml,
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h: 5 jtk/1 ml,
 - liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml,
- sprawozdanie nr 1136/2025 z dnia 26.09.2025 r. próbka pobrana w punkcie *kurek czerpalny na hydrancie Wyczechy 10*:
 - najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NLP/100 ml,

- najbardziej prawdopodobna liczba *Escherichia coli*: 0 NLP/100 ml,
- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h: 145 jtk/1 ml,
- liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml,
- sprawozdanie nr 1137/2025 z dnia 26.09.2025 r. próbka pobrana w punkcie *H1 kurek czerpalny najbliższej ujęcia*:
 - najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 2 NLP/100 ml,
 - najbardziej prawdopodobna liczba *Escherichia coli*: 0 NLP/100 ml,
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h: 24 jtk/1 ml,
 - liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml.

W dniu 30.09.2025 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał ponownie próbkę wody z wodociągu Wyczechy. W dniu 02.10.2025 r. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Człuchowie wykonujący badania wody przekazał informację o sporządzeniu cząstkowego sprawozdania z badań jakości wody i przekroczeniu wartości parametrycznej < 10 jtk /100 ml w próbce pobranej w punkcie *H1 kurek czerpalny najbliższej ujęcia*.

Przepisy rozporządzenia określają minimalne parametry wody, które pozwalają na uznanie jej za zdatną do picia przez ludzi (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt III OSK 374/21).

Równocześnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 jtk/100 ml, przy czym w przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100 ml należy wykonać badanie parametru *E.coli* i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zgodnie z treścią § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4.

Wobec powyższego, ze względu na przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100 ml dla parametru bakterie grupy coli w badanych próbkach przy równoczesnym wykonaniu badań jakości wody wykluczających obecność parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy i nakazuje podjęcie skutecznych czynności naprawczych w zakresie i terminie realizacji ustalonych zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz przedstawienie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarne zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Stosownie do § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie określił dopuszczalną wartość parametryczną parametru bakterie grupy coli na poziomie 9 jtk/100 ml oraz termin trwania przekroczenia 31.10.2025 r.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 i 129 k.p.a.).
2. Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W razie nie wykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 132 z późn. zm.).

Z poważaniem

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o.
Al. Zwycięzców 1c
77-330 Czarne

II. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. aa