

Data wysłania: 02.10.2025

Data otrzymania: 02.10.2025



Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZŁUCHOWIE
<AE:PL-68000-30403-HVSHE-20>

Do:
URZĄD MIASTA I GMINY CZARNE
<AE:PL-30387-93950-DSIIT-26>

ocena SHK.9022.939.2025.AM.3

Załączniki:

1. ocena_okresowa_SHK.9022.939.2025.AM.3.pdf



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.939.2025.AM.3

Czuluchów, 02.10.2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu Wyczechy

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia nr 1137/2025 z dnia 26.09.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy.

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Wyczechy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o., al. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne.

Program monitoringu jakości wody z wodociągu Wyczechy obejmuje wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

Próbki wody do badań pobierane są ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr 1137/2025 z dnia 26.09.2025 r., stwierdził, że jakość wody z wodociągu Wyczechy nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej parametru bakterie grupy coli.

Na podstawie uzyskanych wyników została wydana decyzja nr SHK.9022.939.2025.AM.2 z dnia 02.10.2025 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy. Zarządca obiektu został zobligowany do doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu Wyczechy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa