



DP.ZZŚ.4901.228.2025.RB

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 216), w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 9 zbiorników naziemnych o pojemności $V=48501$, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
 - 2.2. w przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych – urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego.
 - 2.3. na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
 - 2.4. w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno - bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
 - 2.5. prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi i olejowymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych, zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów.

- 2.6. odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazać odpowiednim odbiorcom w celu ponownego ich wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwiania.
- 2.7. zbiorniki gazowe należy posadzić zgodnie z podanymi w dokumentacji minimalnymi odległościami od budynków, granic działki, rowów, studzienek i linii energetycznych. Zabrania się lokalizacji zbiorników w zagłębieniach terenu i miejscach podmokłych.
- 2.8. w trakcie eksploatacji należy prowadzić stały nadzór nad stanem technicznym instalacji i przestrzegać hermetycznego sposobu tankowania zbiorników.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Gminy Czarne z dnia 16 września 2025 r., znak OŚ.6220.7.2025.JK, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooŚ, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 9 zbiorników naziemnych o pojemności $V=48501$, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie”. Inwestorem jest Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu mgr Leszek Wąsikowski, Nadziejewo 40, 77-330 Czarne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. - „instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych”.

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooŚ jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedsięwzięcie polega na budowie dziewięciu naziemnych zbiorników magazynowych na gaz płynny, każdy o pojemności $V = 4850$ l, przeznaczonych do zasilania urządzeń gazowych w istniejących kurnikach w Gospodarstwie Rolnym Ferma Drobiu mgr Leszka Wąsikowskiego, zlokalizowanym na działce nr 321/4 w obrębie Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie.

Zbiorniki zostaną rozmieszczone w dwóch lokalizacjach:

- 6 zbiorników na powierzchni ok. 120 m^2 ,
- 3 zbiorniki na powierzchni ok. 70 m^2 .

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie gospodarstwa funkcjonują już istniejące kurniki, przeznaczone do produkcji kur reprodukcyjnych (jaja wylęgowe). Nowa instalacja ma zapewnić dostawy gazu płynnego jako paliwa do nagrzewnic gazowych zainstalowanych w tych kurnikach.

Całość prac zostanie wykonana w jednym etapie i obejmuje:

1. Wykonanie płyt fundamentowych z betonu B15 o grubości 20 cm, zbrojonych prętami $\varnothing 10$, pod każdy ze zbiorników.
2. Montaż dziewięciu naziemnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności 4850 l każdy.
 - Zbiorniki posiadają konstrukcję cylindryczną, spawaną, poziomą, wykonaną ze stali węglowej.
 - Wymiary: średnica 1,25 m, długość 4,3 m, maksymalne napełnienie – 85%.
 - Zbiorniki wyposażone będą w armaturę i urządzenia pomiarowe, m.in. zawory napełnienia i poboru, manometr, wskaźnik napełnienia, zawór bezpieczeństwa. Urządzenia te podlegają pod stały dozór Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Wykonanie 2 szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami I stopnia.
5. Budowę podziemnych przyłączy gazowych:
 - rurociąg fazy ciekłej z rur stalowych (od zbiorników do szafek gazowych),
 - przyłącza gazowe z rur PE i stalowych (od szafek gazowych do instalacji przy budynkach).
7. Wykonanie uziomu otokowego dla zbiorników gazu.
8. Demontaż 10 istniejących zbiorników naziemnych.

Lokalizacja zbiorników została dostosowana do wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapewniono m.in.:

- brak lokalizacji w zagłębieniach terenu i w miejscach podmokłych,
- odległość większą niż 5 m od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych,
- odległość ponad 5 m od budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych,
- odległość ponad 2,5 m od granicy działki,
- odległość od linii elektroenergetycznych: min. 3 m dla linii 1 kV i 15 m dla linii powyżej 1 kV.

Gaz płynny będzie wykorzystywany wyłącznie w celach technologicznych tj. do zasilania nagrzewnic gazowych w istniejących kurnikach. Praca instalacji zależna będzie od warunków pogodowych, przy czym przewiduje się całoroczną eksploatację. Napełnianie zbiorników będzie następowało do 2 razy w miesiącu w okresie wiosenno–letnim i do 4 razy w miesiącu w okresie jesienno–zimowym. Proces tankowania odbywać się będzie w sposób hermetyczny. Niewielkie, chwilowe emisje gazu mogą występować wyłącznie podczas odłączania końcówki węża. Szacuje się emisję rzędu 0,5 m³/rok, co nie wpływa na jakość powietrza. Instalacja jako całość jest hermetyczna i stacjonarna.

Po realizacji inwestycji gospodarka wodno–ściekowa pozostanie bez zmian:

- woda pochodzić będzie z istniejącego ujęcia oraz gminnej sieci wodociągowej,

- ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika i wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni,

Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

Na etapie realizacji ilość ścieków bytowych będzie minimalna – szacunkowo 15 l/d, przy korzystaniu przez pracowników z zaplecza socjalnego.

Oddziaływanie jakie może wystąpić na środowisko gruntowo-wodne to m.in.:

- Podczas budowy wykorzystywane będą maszyny sprawne technicznie, posiadające aktualne przeglądy, tankowane i serwisowane poza terenem budowy.
- Plac budowy i magazyny materiałów zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym, w odległości min. 50 m od terenów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
- W razie awarii stosowane będą sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków.
- Roboty ziemne będą prowadzone z zachowaniem ostrożności, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód podziemnych.

Gospodarka odpadami na etapie realizacji:

- odpady budowlane i montażowe będą selektywnie magazynowane w szczelnych pojemnikach i przekazywane uprawnionym firmom do odzysku,
- zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty do neutralizacji wycieków.

Na etapie eksploatacji odpady komunalne (papier, szkło, tworzywa sztuczne) będą segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.

Bezpośrednie oddziaływanie ogranicza się do trwałego wyłączenia fragmentów gruntu pod posadowienie zbiorników. Oddziaływanie to będzie miejscowe i stałe, ale nie zmieni charakteru zagospodarowania terenu. Działania minimalizujące jakie zaplanowano to:

- sprawny technicznie sprzęt budowlany,
- naprawy i tankowanie maszyn poza terenem inwestycji,
- selektywna gospodarka odpadami,
- hermetyczne tankowanie zbiorników gazowych,
- kontrola szczelności instalacji,
- utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych dla infiltracji wód opadowych.

Najbliższy ciek znajduje się w odległości około 400 m od inwestycji (w kierunku południowo-zachodnim). Najbliższy zbiornik znajduje się w odległości około 60 m od inwestycji (w kierunku północnym).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie RW6000091886292 - Dopływ z Nadziejewa, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano umiarkowany stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny. Stan chemiczny: dla złączonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla

tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

- Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylvia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Czarne (ePUAP)
2. ZZŚ aa

