

ZP.271.9.2015

Czarne, dnia 16.12.2015r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Przebudowa drogi gminnej gruntowej Nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne – zaprojektuj i wybuduj.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

Proszę o wyjaśnienie jaką grubość warstw przyjąć dla nawierzchni jezdni.

Odpowiedź Nr 1.

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć nawierzchnię o grubości warstw 12cm.

Pytanie Nr 2.

Proszę o określenie kategorii ruchu dla jezdni ul. Dolnej.

Odpowiedź Nr 2.

Zamawiający informuje, iż kategoria ruchu dla jezdni to KR 2.

Pytanie Nr 3.

Proszę o podanie rodzaju rur, średnicy rur oraz szacunkowej długości dla kanałów deszczowego, sanitarnego, wodociągowego.

Odpowiedź Nr 3.

Zamawiający informuje, iż mają to być rury PCV, średnicę i długość rur dla kanałów deszczowego, sanitarnego, wodociągowego należy przyjąć w założeniach projektowych.

Pytanie Nr 4.

Proszę o wskazanie lokalizacji podłączenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej.

Odpowiedź Nr 4.

Zamawiający w odpowiedzi na to pytanie załącza mapkę poglądową włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki