

ZP.271.1.2016

Czarne, dnia 13.01.2016r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gmina Czarne).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytanie:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przedmiarze robót podano podbudowę z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 15cm, natomiast w specyfikacji technicznej wykonania robót jest podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego 40-60mm gr.15cm. Wobec tego proszę o wyjaśnienie jakiej frakcji kruszywa Wykonawca ma użyć i czy może to być np. gruz betonowy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kruszywa lub mieszanki kruszywa o frakcji 0-63 mm jako podbudowę stabilizującą ułożone płyty. Ziarnistość mieszanki musi pozwolić na swobodne wypełnienie przestrzeni pomiędzy pasami ułożonych płyt oraz jej zagęszczenie.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania podbudowy z gruzu betonowego.

Zamawiający wprowadził niniejsze zmiany do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki