

ZP.271.1.2016

Czarne, dnia 18.01.2016r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gmina Czarne).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:


Pytania:

- 1) Proszę o wyjaśnienie czym zasypać otwory w płytach Jomb?
- 2) Wg przedmiaru należy ściąć 10 cm pobocza, natomiast jezdnia zostanie podniesiona o ok. 30 cm w wyniku wyrównania nawierzchni zkruszywa 15 cm oraz ułożenia płyt Jomb na podsypce ok. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie czym uzupełnić pobocze (różnica między gruntem istniejącym a nową nawierzchnią ok. 30cm)?
- 3) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/31,5 mm na warstwę wyrównawczą pod płyty Jomb?

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż:

- 1) należy zasypać otwory w płytach Jomb kruszywem warstwy wyrównawczej,
- 2) przy wykonaniu spadków drogi (poprzecznych tzw daszkowych) pobocza zostaną gruntowe jako odwodnienie,
- 3) dopuszcza się zastosowanie kruszywa 0/31,5 mm na warstwę wyrównawczą pod płyty Jomb.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki