

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gm. Czarne)”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

Proszę o określenie rodzaju podbudowy płyty Yomb.

Według Specyfikacji Technicznej należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego sortowanego 0-63 gr. 15 cm po zagęszczeniu oraz podsypkę piaskowo-cementową gr. 3 cm po zagęszczeniu, zaś opis zawarty w SIWZ mówi, że płytę należy ułożyć na zagęszczonej podbudowie z mieszanki kruszywa 0-63 o gr 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Płyty należy ułożyć na zagęszczonej podbudowie z mieszanki kruszywa 0-63 mm o gr. 15 cm.

2. Treść zapytania

Proszę o udostępnienie profilu poprzecznego i podłużnego wskazanego odcinka drogi.

Odpowiedź Zamawiającego

Remontowana droga to droga gruntowa o szer. 4 m nie posiadająca jednolitych profili poprzecznych i podłużnych. W celu dokładnego określenia warunków wykonania należy dokonać wizji lokalnej miejsca.

3. Treść zapytania

Proszę o informację w jaki sposób zagospodarować urobek z wyrównania poboczy.

Odpowiedź Zamawiającego

Aktualnie utwardzona powierzchnia drogi (jej korona) położona jest ponad powierzchnię poboczy. W przypadku zaniżenia korony drogi, urobek z poboczy należy rozłożyć w części drogi gdzie na skutek robót powstanie zbyt duża różnica powierzchni terenu/pobocza drogi.

4. Treść zapytania

Proszę o informację czym i kto dostarcza materiał do uzupełnienia przestrzeni między pasami płyt Yomb. Jaki ma być odstęp pomiędzy płytami?

Odpowiedź Zamawiającego

Materiał do wypełnienia przestrzeni pomiędzy płytami zapewnia wykonawca.

5. Treść zapytania

Proszę o wskazanie czy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koryta pod podbudowę. W przypadku wykonania koryta w jaki sposób zagospodarować urobek. W przypadku braku

konieczności wykonania koryta proszę wskazać sposób zagospodarowania poboczy (rodzaj materiału, spadki, szerokości itp.)

Odpowiedź Zamawiającego

Droga posiada powierzchnię utwardzoną z gruzobetonu. Wykonanie koryta pod płyty przyjęte do przedmiaru, jest pozycją przyjętą w przypadku koniecznego odcinkowego jego wykonania. W celu dokładnej oceny zakresu i sposobu robót należy dokonać wizji lokalnej w terenie.

Z up. BURMISTRZA
Olga
mgr Ewa Łowaszek
Sekretarz Gminy