



Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
☐ (59) 83 32 079 fax: (59) 83 32 353
ugczarne@czarne.pl www.czarne.pl
NIP: 843-15-29-525 REGON: 770979476

Czarne, dnia 13 marca 2017 r.

RIPiOŚ.271.2.9.2017

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA Pn. :

Przebudowę chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Sołectw : Wyczechy, Domisław, Krzemieniewo i Kijno."

Pytanie 1

Czy konstrukcję zjazdów z drogi w m. Wyczechy i Domisław należy wykonać zgodnie z rysunkiem, czyli kostka 8 cm, podsypka cem.-pias 5 cm, podbudowa z kruszywa 15cm i stabilizacja 10cm, czy też zgodnie z przedmiarem, czyli kostka 8 cm i podbudowa z kruszywa.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2

Jaki jest termin rozpoczęcia robót?

Odpowiedź:

Po przekazaniu terenu budowy.

Pytanie 3

Proszę o podanie powierzchni chodników oraz zjazdów objętych rozbiórką w m. Wyczechy i Domisław?

Odpowiedź:

Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Czy oferta cenowa ma być na wszystkie 5 zadań?

Odpowiedź:

Tak z podziałem na poszczególne zadania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki