

Czarne, dnia 15 września 2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn: prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 1579).

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:

Pyt. 1

Dotyczy zapytania ofertowego na prowadzenie PSZOK:

- proszę o określenie powierzchni oraz stawki, od której prowadzący PSZOK będzie uiszczał podatek od nieruchomości. Proszę o podanie w jakich czasookresach należy uiszczać podatek zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni kwartał 2017r.
- czy istniejąca na składowisku waga jest w pełni sprawna i czy prowadzący PSZOK będzie mógł z niej korzystać. Prosimy o określenie zakresu ważeń przedmiotowego urządzenia oraz czy wymagana będzie jej legalizacja.
- w jaki sposób rozliczane będą media tj. prąd woda ścieki
- czy teren składowiska jest oświetlany jeśli tak kto ponosi koszty energii elektrycznej
- czy składowisko posiada monitoring jeśli nie czy należy wyposażyć
- czy zagospodarowanie odcieków z kwater leży po stronie zarządzającego składowiskiem czy też po stronie prowadzącego PSZOK.

Odp. 1.

Zamawiający informuje że:

Tiret 1

Podatek od osób prawnych uiszczany jest w systemie miesięcznym. Wielkości powierzchni PSZOK to ok 1 ha a wysokość podatku roczna około 20 000 zł. Do końca 2017 roku kwota podatku wynosić będzie około 5 000 zł.

Tiret 2

Waga samochodowa na PSZOK jest sprawna, a prowadzący PSZOK będzie mógł z niej w pełni korzystać. Waga posiada zakres ważeń w pełni odpowiadający ilość przyjmowanych odpadów. Wymaga utrzymania posiadanej legalizacji.

Tiret 3

Media tj. prąd woda ścieki rozliczane będą poprzez odczyty liczników na koszt Wykonawcy.

Tiret 4

Teren składowiska jest oświetlany a koszt energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Tiret 5

Składowisko nie posiada systemu monitoringu. Nie należy na PSZOK instalować systemu monitoringu.

Tiret 6

Zagospodarowanie odcieków z kwater leży po stronie zarządzającego składowiskiem.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki