

RIPIOŚ.271.1.1.2019.RS

Czarne, dnia 18.01.2019r.

Wszyscy Wykonawcy**Strona internetowa Zamawiającego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zadane pytania:

1. Czy istniejąca działka, na której znajduje się PSZOK jest wyposażona w przyłącze kanalizacji sanitarnej?
2. W przypadku braku istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej jak należy zaplanować zagospodarowanie ścieków?
3. Czy dla planowanej inwestycji Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci energetycznej? W przypadku braku wydanych warunków, czy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o ich wydanie?
4. Kiedy i na czyj koszt ma nastąpić podział geodezyjny działki, na której będzie prowadzona inwestycja?
5. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne terenu objętego planowaną inwestycją, a jeśli tak, to czy zamierza udostępnić je Wykonawcy?
6. W punkcie 20 ust. 4) jest podana informacja, że maksymalna liczba punktów do zdobycia z kryterium "cena (C)" wynosi 75 punktów, natomiast ze wzoru do obliczenia parametru "C" wynika, że maksymalnie można uzyskać 60pkt. Jaka jest maksymalna liczba punktów (P) do zdobycia?
7. Czy Zamawiający posiada decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów? W przypadku braku tej decyzji, czy Zamawiający wystąpi z takim wnioskiem?
8. Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji?
9. Czy Zamawiający posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji? W przypadku braku takiej decyzji, czy Zamawiający zamierza wystąpić z wnioskiem o jej uzyskanie?
10. Czy elementy wyposażenia wymienione na str. 23 i 24 Programu Funkcjonalno Użytkowego należy uwzględnić w ofercie?
11. Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych, a jeśli tak, to czy zamierza udostępnić ją Wykonawcy?
12. Czy zadaszone boksy na odpady opisane w PFU punkt 2.3. mogą być zrealizowane w technologii wybranej przez Wykonawcę np. innej niż z elementów prefabrykowanych?
13. Jaka ma być powierzchnia skateparku? Z treści PFU str. 19 wynika powierzchnia ok. 65m2, natomiast z rysunku "Koncepcja planu zagospodarowania terenu (wer. 2)" powierzchnia 300m2 (wymiary 15x20m).
14. W jakiej technologii ma być wykonany skatepark: drewnianej czy betonowej?
15. Czy odpady ulegające biodegradacji będą magazynowane w kontenerach? Czy w miejscu składowania tych odpadów należy zaprojektować instalację zraszającą?

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. Tak, jest istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej.
2. Nie.

3. Nie, Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Należać to będzie do obowiązków Wykonawcy, który wystąpi z wnioskiem o ich wydanie.
4. Nie jest potrzebny podział geodezyjny.
5. Zamawiający posiada badania geologiczne terenu objętego planowaną inwestycją i udostępnia je w załączeniu (tylko skan części tekstowej).
6. Zamawiający informuje, że powinno być 60 pkt i dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
7. Zamawiający nie posiada decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, ale wystąpi z takim wnioskiem.
8. Nie, ponieważ nie jest wymagana.
9. Tak, Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10. Nie, w PFU na stronie 23 wyraźnie jest napisane, że jest to: „ Planowane do zakupu wyposażenie zakładu (odrębne zamówienie nie objęte niniejszym PFU)”.
11. Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych, ponieważ postępowanie jest formułą zaprojektuj i wybuduj.
12. Wykonawca może wybrać inną technologię, ale należy pamiętać że po opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przesyła Zamawiającemu do zatwierdzenia i akceptacji.
13. Zgodnie z treścią PFU ma być skatepark o powierzchni ok. 65 m².
14. Skatepark ma być wykonany w technologii drewnianej.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:

- Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane.
 - urządzenie oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości.
 - Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mieć system wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element.
 - Dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego.
 - Płyty należy mocować przy pomocy śrub cynkowo – niklowych, śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu.
 - Element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6 mm. Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu, pokrytego 6mm kompozytem.
 - Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i bariery wykonać ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.- Urządzenie musi być wykonane według obowiązujących norm.
15. Tak, odpady ulegające biodegradacji będą magazynowane w kontenerach. Natomiast nie należy projektować instalacji zraszającej.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki