

RIPiOŚ.271.1.1.2019.RS

Czarne, dnia 23.01.2019r.

Wszyscy Wykonawcy**Strona internetowa Zamawiającego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zadane pytania:

16. Jaka ma być wysokość ogrodzenia i bram wjazdowych?
17. Jakie przyjąć ogrodzenie: panelowe, czy z siatki?
18. Czy należy przyjąć grzejniki elektryczne do ogrzewania projektowanego budynku biurowo-socjalnego? Czy budynek ma być wyposażony w instalację klimatyzacyjną?
19. Jaką wysokość mają mieć boksy na gruz? Do jakiej wysokości mają mieć ściany pełne?
20. Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż i utylizację istniejącego ogrodzenia w obrębie inwestycji?
21. Czy bramy przesuwne mają mieć napęd elektryczny i automatykę sterującą?
22. Czy w ofercie należy uwzględnić wyburzenie istniejącego budynku socjalnego i utylizację materiału z rozbiórki?
23. Czy w ofercie należy uwzględnić wywóz i utylizację znajdujących się na terenie inwestycji składowisk materiałów i odpadów?
24. Czy w ofercie należy uwzględnić wywóz i utylizację maszyn i urządzeń znajdujących się w istniejącym budynku magazynowym?
25. Czy w przypadku dobrego stanu technicznego istniejących nawierzchni utwardzonych można je zachować w obecnej formie?

Odpowiedzi na zadane pytania:

16. Wysokość 200 m.
17. Wykonawca może przyjąć dowolne ogrodzenie.
18. Grzejniki elektryczne. Budynek nie ma być wyposażony w instalację klimatyzacyjną.
19. Zgodnie z zapisami w PFU pkt 2.3. pkt 1) litera b) Wysokość 2,5 m, boksy dostosowane do pracy ładowarki lub ciągnika z ładowaczem czołowym.
20. Tak, należy uwzględnić.
21. Nie.
22. Tak, należy uwzględnić.
23. Nie.
24. Nie.
25. Tak, można zachować.

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Matraszek
Sekretarz Gminy