



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.54.2018.AŻ

URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26 03 2018 r.

Nr. 1327 zał.

Data załatw.

Człuchów, dnia 22.03.2018r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągów znajdujących się na terenie
Miasta i Gminy Czarne za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągów znajdujących się na terenie **Miasta i Gminy Czarne**, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

Lp.	Nazwa wodociągu (miejscowości zaopatrywane)	Nr protokołu	Data poboru	Miejsce poboru
1.	Wodociąg Bińcze (Bińcze, Wygonki)	249/2017	24.04.2017r.	Bińcze 15 - umywalka w toalecie dla dziewczynek w szkole podstawowej
		838/521/17	20.06.2017r.	Bińcze 15 - umywalka w toalecie dla dziewczynek w szkole podstawowej
		828/2017	16.10.2017r.	Bińcze 15 - umywalka w toalecie dla dziewczynek w szkole podstawowej
2.	Wodociąg Biernatka (Biernatka, Raciniewo)	159/2017	20.03.2017r.	kurek czerpalny w Stacji Uzdatniania Wody
		1012/521/17	18.07.2017r.	kurek czerpalny w Stacji Uzdatniania Wody
		720/2017	18.09.2017r.	Raciniewo 3 – kurek czerpalny w kuchni
3.	Wodociąg Czarne I	79/2017	20.02.2017r.	Czarne I - restauracja Klubowa, ul. Plac Wolności, zlew w kuchni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

	(Czarne, Grabowiec, Wronkowo)	250/2017	24.04.2017r.	Czarne I ul.. Parkowa 6 - umywalka w toalecie dla nauczycieli w szkole podstawowej
		395/2017	12.06.2017r.	Czarne I ul.. Parkowa 6 - umywalka w toalecie dla nauczycieli w szkole podstawowej
		521/2017	10.07.2017r.	Czarne I stacja uzdatniania
		721/2017	18.09.2017r.	Czarne I, przedszkole zlew w kuchni
		929/2017	13.11.2017r.	Czarne I - restauracja Klubowa, ul. Plac Wolności, zlew w kuchni
		1049/2017	11.12.2017r.	Czarne I, przedszkole zlew w kuchni
4.	Wodociąg Czarne II (Czarne - Zatorze)	78/2017	20.02.2017r.	Czarne II stacja uzdatniania
		840/521/17	20.06.2017r.	Czarne II ul.. Zwycięstwa 1c - umywalka w toalecie męskiej - PWiK
		606/2017	07.08.2017r.	Czarne II ul.. Zwycięstwa 1c - umywalka w toalecie męskiej - PWiK
5.	Wodociąg Czarne Zakład Karny (Zakład Karny w Czarnem)	SB/13683/02/2017	17.02.2017r.	Czarne ZK ul.. Pomorska 1 - hydrofornia
		452/2017	26.06.2017r.	Czarne ZK - szpital, umywalka w gabinecie zabiegowym
		SB/31579/04/2017	13.04.2017r.	Czarne ZK ul.. Pomorska 1 Stołówka przy ZK - zmywak
		SB/50208/06/2017	01.06.2017r.	Czarne ZK - szpital, umywalka w gabinecie zabiegowym
		SB/79051/08/2017	18.08.2017r.	Czarne ZK ul.. Pomorska 1 - hydrofornia
		717/2017	18.09.2017r.	Czarne ZK ul. Pomorska 1 - hydrofornia
		SB/95774/10/2017	03.10.2017r.	Czarne ZK - szpital, umywalka w gabinecie zabiegowym
6.	Wodociąg Domisław Zakł. (Domisław Górny Wieś, Domisław Górny osiedle)	9/2017	16.01.2017r.	Domisław Górny zakładowy - hydrofornia
		247/2017	24.04.2017r.	Domisław Górny zakładowy - hydrofornia
		SB/69700/07/2017	20.07.2017r.	Domisław Górny zakładowy - hydrofornia

		1046/2017	11.12.2017r.	Domisław Górny Zakładowy - budynek mieszkalny
7.	Wodociąg Domisław Dolny (Domisław Dolny)	157/2017	20.03.2017r..	kurek czerpalny w kuchni w budynku mieszkalnym – Domisław Dolny 22
		608/2017	07.08.2017r.	Kurek czerpalny w hydroforni
8.	Wodociąg Domisław Górny (Domisław Górny)	299/2017	15.05.2017r.	Domisław Górny - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym (sołtys)
		607/2017	07.08.2017r.	Domisław Górny stacja uzdatniania
		923/2017	13.11.2017r.	Domisław Górny 28 - budynek mieszkalny (zlew w kuchni)
9.	Wodociąg Kijno (Kijno)	SB/06381/01/2017	19.01.2017r.	Kijno zakładowy - hydrofornia
		523/2017	10.07.2017r.	Kijno - budynek mieszkalny (zlew w kuchni)
		1048/2017	11.12.2017r.	Kijno zakładowy - hydrofornia
10.	Wodociąg Krzemieniewo (Krzemieniewo)	SB/06382/01/2017	19.01.2017r.	Krzemieniewo stacja uzdatniania
		263/2017	26.04.2017r.	Krzemieniewo stacja uzdatniania
		451/2017	26.06.2017r.	Krzemieniewo 35 - zlew na zapleczu w sklepie spożywczo - przemysłowym
		1047/2017	11.12.2017r.	Krzemieniewo stacja uzdatniania
11.	Wodociąg Łoża (Łoża)	SB/06383/01/2017	19.01.2017r.	Łoża 8 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
		300/2017	15.05.2017r.	Łoża Stacja Uzdatniania
		519/2017	10.07.2017r.	Łoża Stacja Uzdatniania
		830/2017	16.10.2017r.	Łoża 8 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
12.	Wodociąg Nadziejewo (Nadziejewo)	298/2017	15.05.2017r.	Nadziejewo sklep - zlew na Sali sprzedaży
		520/2017	10.07.2017r.	Nadziejewo stacja uzdatniania
		924/2017	13.11.2017r.	Nadziejewo 16 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
13.	Wodociąg Sierpowo (Sierpowo)	158/2017	20.03.2017r.	Sierpowo sołtys (umywalka w łazience)
		1011/521/17	18.07.2017r.	Sierpowo sołtys (umywalka w łazience)

		719/2017	18.09.2017r.	Sierpowo stacja uzdatniania
14.	Wodociąg Sokole (Sokole)	252/2017	24.04.2017r.	Sokole - hydrofornia
		522/2017	10.07.2017r.	Sokole - zlew w kuchni (budynek mieszkalny) sołtys
		829/2017	16.10.2017r.	Sokole - zlew w kuchni (budynek mieszkalny) sołtys
15.	Wodociąg Sokole III (Sokole III)	251/2017	24.04.2017r.	Sokole III - hydrofornia
		450/2017	26.06.2017r.	Sokole III, budynek mieszkalny - zlew w kuchni
		928/2017	13.11.2017r.	Sokole III - hydrofornia
16.	Wodociąg Wyczechy (Wyczechy)	77/2017	20.02.2017r.	Wyczechy 31 - umywalka w gabinecie lekarskim w Ośrodku Zdrowia
		396/2017	12.06.2017r.	Wyczechy szkoła - umywalka w łazience dla dziewcząt
		946/2017	20.11.2017r.	Wyczechy - sklep spożywczy ABC - umywalka na zapleczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

- 1. Producentami** wody przeznaczonej do spożycia na terenie Miasta i Gminy Czarne, które nadzorowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie są:
 - Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne, (wodociągi: Bińcze, Biernatka, Czarne I, Czarne II, Domisław Dolny, Domisław Górny, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole, Sokole III, Wyczechy, Krzemieniewo, Kijno, Domisław)
 - Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, (wodociąg Czarne ZK)
- 2. Produkcja** wody do spożycia na terenie Miasta i Gminy Czarne **wynosi 1050,98 m³/d**, dla poszczególnych właścicieli produkcja kształtuje się następująco:
 - Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem – **650,98 m³/d**
 - Zakład Karny w Czarnem – **400 m³/d**
- 3. Liczba ludności** zaopatrywana w wodę na terenie Miasta i Gminy Czarne wynosi **10425 osób**.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie na koniec 2017 r. roku stwierdził, że mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako **przydatną do spożycia przez ludzi**, tzn: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie

stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Jako strona :
 - 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 - 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
- II. Do wiadomości:
 - 1. a/a

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting.



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zal.

Data załatw

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie

SE.II.4717.53.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Krzemieniewo za rok 2017*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Krzemieniewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/06382/01/2017	19.01.2017r.	Krzemieniewo stacja uzdatniania
2.	263/2017	26.04.2017r.	Krzemieniewo stacja uzdatniania
3.	451/2017	26.06.2017r.	Krzemieniewo 35 - zlew na zapleczu w sklepie spożywczo - przemysłowym
4.	1047/2017	11.12.2017r.	Krzemieniewo stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Krzemieniewo jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.;
2. Wodociąg publiczny Krzemieniewo zaopatruje w wodę miejscowości: Krzemieniewo, Malinowo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 47,2 m³/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 580 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Krzemieniewo;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Krzemieniewo w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.


p.o. Powiatowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26 03 2018 r.

Człuchów, dnia 22.03.2018r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie

SE.II.4717.38.2018.AŻ

Nr. 1324
Data załatw.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Czarne ZK za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu lokalnego Czarne ZK, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/13683/02/2017	17.02.2017r.	Czarne ZK ul. Pomorska 1 - hydrofornia
2.	452/2017	26.06.2017r.	Czarne ZK - szpital, umywalka w gabinecie zabiegowym
3.	SB/31579/04/2017	13.04.2017r.	Czarne ZK ul. Pomorska 1 Stołówka przy ZK - zmywak
4.	SB/50208/06/2017	01.06.2017r.	Czarne ZK - szpital, umywalka w gabinecie zabiegowym
5.	SB/79051/08/2017	18.08.2017r.	Czarne ZK ul. Pomorska 1 - hydrofornia
6.	717/2017	18.09.2017r.	Czarne ZK ul. Pomorska 1 - hydrofornia
7.	SB/95774/10/2017	03.10.2017r.	Czarne ZK - szpital, umywalka w gabinecie zabiegowym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu lokalnego Czarne ZK jest Zakład Karny w Czarnem;
2. Wodociąg lokalny Czarne ZK zaopatruje w wodę Zakład Karny w Czarnem.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 400 m³/d
4. Wodociąg zaopatruje w wodę do spożycia ok. 1450 osadzonych;
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona stale – lampy UV oraz okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czuluchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego Czarne ZK.
8. Woda pobrana z wodociągu lokalnego Czarne ZK w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZULUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Czuluchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zal.

Data załatw.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.39.2018.AŻ

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Biernatka za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Biernatka, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	159/2017	20.03.2017r.	kurek czerpalny w Stacji Uzdatniania Wody
2.	1012/521/17	18.07.2017r.	kurek czerpalny w Stacji Uzdatniania Wody
3.	720/2017	18.09.2017r.	Raciniewo 3 – kurek czerpalny w kuchni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Biernatka jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Biernatka zaopatruje w wodę miejscowości: Biernatka i Raciniewo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 66,9 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 225 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Biernatka.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Biernatka w roku 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

(do dnia 31.12.2017 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@pis.gov.pl



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.40.2018.AŻ

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r. Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

Nr. 1327 zał.

Data załatw.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bińcze za rok 2017*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Bińcze, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	249/2017	24.04.2017r.	Bińcze 15 - umywalka w toalecie dla dziewczynek w szkole podstawowej
2.	838/521/17	20.06.2017r.	Bińcze 15 - umywalka w toalecie dla dziewczynek w szkole podstawowej
3.	828/2017	16.10.2017r.	Bińcze 15 - umywalka w toalecie dla dziewczynek w szkole podstawowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Bińcze jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Bińcze zaopatruje w wodę miejscowości: Bińcze i Wygonki.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 60 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 487 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail psse.czluhow@pis.gov.pl

7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Bińcze.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Bińcze w roku 2017 (do dnia 31.12.2017 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.41.2018.AŻ

URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018

Nr. 1327 zał.

Data załatw.

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Czarne I za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Czarne I, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	79/2017	20.02.2017r.	Czarne I - restauracja Klubowa, ul. Plac Wolności, zlew w kuchni
2.	250/2017	24.04.2017r.	Czarne I ul.. Parkowa 6 - umywalka w toalecie dla nauczycieli w szkole podstawowej
3.	395/2017	12.06.2017r.	Czarne I ul.. Parkowa 6 - umywalka w toalecie dla nauczycieli w szkole podstawowej
4.	521/2017	10.07.2017r.	Czarne I stacja uzdatniania
5.	721/2017	18.09.2017r.	Czarne I, przedszkole zlew w kuchni
6.	929/2017	13.11.2017r.	Czarne I - restauracja Klubowa, ul. Plac Wolności, zlew w kuchni
7.	1049/2017	11.12.2017r.	Czarne I, przedszkole zlew w kuchni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Czarne I jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem
2. Wodociąg publiczny Czarne I zaopatruje w wodę miejscowości: Czarne, Grabowiec, Wronkowo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 60 m³/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 3689 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Czarne I.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Czarne I w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Bęski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26-03-2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.42.2017.AŻ

Nr. 1327
Data załatw

Człuchów, dnia 20.03.2017 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Czarne II za rok 2016*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Czarne II, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	78/2017	20.02.2017r.	Czarne II stacja uzdatniania
2.	840/521/17	20.06.2017r.	Czarne II ul. Zwycięstwa 1c - umywalka w toalecie męskiej - PWiK
3.	606/2017	07.08.2017r.	Czarne II ul. Zwycięstwa 1c - umywalka w toalecie męskiej - PWiK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Czarne II jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Czarne II zaopatruje w wodę miejscowość: Czarne - Zatorze.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 89,3 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 2271 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.człuchow.pl, e-mail psse.człuchow@pis.gov.pl

Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Czarne II.

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Czarne II w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwa
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.43.2018.AŻ

Nr. 1327 zal. Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

Data załatw

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Domisław Dolny za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Domisław Dolny, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	157/2017	20.03.2017r.	kurek czerpalny w kuchni w budynku mieszkalnym – Domisław Dolny 22
2.	608/2017	07.08.2017r.	Kurek czerpalny w hydroforni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Domisław Dolny jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Domisław Dolny zaopatruje w wodę miejscowość Domisław Dolny.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 22,15 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 75 osób.
5. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Domisław Dolny.
6. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody.
7. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Domisław Dolny w roku 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

(do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Iłęski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 CZARNE
Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.
1327
Data załatwienia

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

SE.II.4717.44.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Domisław Górny za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Domisław Górny, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	299/2017	15.05.2017r.	Domisław Górny - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym (sołtys)
2.	607/2017	07.08.2017r.	Domisław Górny stacja uzdatniania
3.	923/2017	13.11.2017r.	Domisław Górny 28 - budynek mieszkalny (zlew w kuchni)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Domisław Górny jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Domisław Górny zaopatruje w wodę miejscowość Domisław Górny.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 22,15 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 283 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Domisław Górny.

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Domisław Górny w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Jacek Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327

zał.

Człuchów, dnia 21.03.2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie

SE.II.4717.45.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Łoża za rok 2017*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Łoża, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/06383/01/2017	19.01.2017r.	Łoża 8 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
2.	300/2017	15.05.2017r.	Łoża Stacja Uzdatniania
3.	519/2017	10.07.2017r.	Łoża Stacja Uzdatniania
4.	830/2017	16.10.2017r.	Łoża 8 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Łoża jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem
2. Wodociąg publiczny Łoża zaopatruje w wodę miejscowość Łoża.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 27 m³/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 113 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.człuchow.pl, e-mail psse.człuchow@pis.gov.pl

7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Łoża.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Łoża w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zal.

Data załatw

Człuchów, dnia 22.03.2018r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie

SE.II.4717.46.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Nadziejewo za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Nadziejewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	298/2017	15.05.2017r.	Nadziejewo sklep - zlew na Sali sprzedaży
2.	520/2017	10.07.2017r.	Nadziejewo stacja uzdatniania
3.	924/2017	13.11.2017r.	Nadziejewo 16 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Nadziejewo jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem
2. Wodociąg publiczny Nadziejewo zaopatruje w wodę miejscowość: Nadziejewo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 52 m³/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 187 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Nadziejewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Nadziejewo w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.47.2018.AŻ

URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zal.

Data załatw.

Człuchów, dnia 22.03.2018r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Sierpowo za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Sierpowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	158/2017	20.03.2017r.	Sierpowo sołtys (umywalka w łazience)
2.	1011/521/17	18.07.2017r.	Sierpowo sołtys (umywalka w łazience)
3.	719/2017	18.09.2017r.	Sierpowo stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Sierpowo jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Sierpowo zaopatruje w wodę miejscowości: Sierpowo, Sierpowo Sad.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 48,48 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 185 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Sierpowo.

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Sierpowo w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zal.

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie

SE.II.4717.48.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Sokole za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Sokole, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	252/2017	24.04.2017r.	Sokole - hydrofornia
2.	522/2017	10.07.2017r.	Sokole - zlew w kuchni (budynek mieszkalny) sołtys
3.	829/2017	16.10.2017r.	Sokole - zlew w kuchni (budynek mieszkalny) sołtys

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Sokole jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Sokole zaopatruje w wodę miejscowość Sokole.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 25,14 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 146 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@pis.gov.pl

wodociągu publicznego Sokole.

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Sokole w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dąbski

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zał.

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie

SE.II.4717.49.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Sokole III za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Sokole III, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	251/2017	24.04.2017r.	Sokole III - hydrofornia
2.	450/2017	26.06.2017r.	Sokole III, budynek mieszkalny - zlew w kuchni
3.	928/2017	13.11.2017r.	Sokole III - hydrofornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Sokole III jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem;
2. Wodociąg publiczny Sokole III zaopatruje w wodę miejscowość Sokole III.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 2,62 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 20 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Sokole III.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@pis.gov.pl

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Sokole III w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dobski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327

Data załatw.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.50.2018.AŻ

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Wyczechy za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Wyczechy, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	77/2017	20.02.2017r.	Wyczechy 31 - umywalka w gabinecie lekarskim w Ośrodku Zdrowia
2.	396/2017	12.06.2017r.	Wyczechy szkoła - umywalka w łazience dla dziewcząt
3.	946/2017	20.11.2017r.	Wyczechy - sklep spożywczy ABC - umywalka na zapleczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Wyczechy jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.
2. Wodociąg publiczny Wyczechy zaopatruje w wodę miejscowość Wyczechy.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 89 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 302 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Wyczechy.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Wyczechy w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.


p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dobski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.51.2018.AŻ

Człuchów, dnia 22.03.2018 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zakładowego Domisław za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Domisław, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	9/2017	16.01.2017r.	Domisław Górny zakładowy - hydrofornia
2.	247/2017	24.04.2017r.	Domisław Górny zakładowy - hydrofornia
3.	SB/69700/07/2017	20.07.2017r.	Domisław Górny zakładowy - hydrofornia
4.	1046/2017	11.12.2017r.	Domisław Górny Zakładowy - budynek mieszkalny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Domisław jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.;
2. Wodociąg zakładowy Domisław zaopatruje w wodę w miejscowość Domisław Górny wieś, Domisław Górny osiedle.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 30 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 250 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl

7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu zakładowego Domisław.
8. Woda pobrana z wodociągu zakładowego Domisław w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.


p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail psse.czuchow@pis.gov.pl



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 26.03.2018 r.

Nr. 1327 zał.

Data załatw.

Człuchów, dnia 22.03.2018r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SE.II.4717.52.2018.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kijno za rok 2017*

Na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.);
 - o § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Kijno, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/06381/01/2017	19.01.2017r.	Kijno zakładowy - hydrofornia
2.	523/2017	10.07.2017r.	Kijno - budynek mieszkalny (zlew w kuchni)
3.	1048/2017	11.12.2017r.	Kijno zakładowy - hydrofornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Kijno jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.
2. Wodociąg publiczny Kijno zaopatruje w wodę miejscowość Kijno.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 9,04 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 162 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2017 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Kijno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@pis.gov.pl

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Kijno w roku 2017 (do dnia 31.12.2017r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZŁUCHOWIE
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a