



Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
☐ (59) 83 32 079 fax: (59) 83 32 353
ugczarne@czarne.pl www.czarne.pl
NIP: 843-15-29-525 REGON: 770979476

Czarne, dnia 22.11.2021 rok

ID.271.2.26.2021

WSZYSTYCY WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku w trybie zapytania ofertowego na :

**„Utwardzenie terenu działki nr 3064/11 położonej w Czarne przy stadionie miejskim
ul. Aleja Zwycięzców w m. Czarne”**

wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści :

Proszę o doprecyzowanie rozbieżności pomiędzy dokumentacją do zapytania, szczegółowymi rysunkami (przekrój warstw utwardzenia) oraz specyfikacją techniczną odnośnie:

1. Nawierzchnia betonowa w naturalnym kolorze betonu? w specyfikacji zapisano lakonicznie beton barwiony w masie,
2. Klasa betonu C 25 (dokumentacja oraz przekrój), w specyfikacji pojawia się też informacja o klasie C30,
3. Zbrojenie rozproszone, pojawiają się w dokumentacji włókna polipropylenowe oraz stalowe (z uwagi na zastosowanie zewnętrzne i możliwą korozję zakładam, że omyłkowo)
4. W dokumentacji oraz przekroju założono beton napowietrzony klasy F150, z uwagi na wykonanie płyty na wolnym powietrzu jednoczesne zastosowanie posypki może skutkować łuszczeniem się powierzchni wierzchniej, wg. naszych doświadczeń wykonanie założonego w dokumentacji betonu wyklucza zastosowanie posypki.

Odpowiedź :

Ad. 1

Nawierzchnia w kolorze naturalnym betonu.

Ad. 2

Klasa betonu c-25.

Ad. 3.

Należy stosować włókna rozproszonego polipropylenowego.

Zamawiający rezygnuje z zastosowanie betonu napowietrzonego klasy F150.

BURMISTRZ CZARNEGO
Piotr Zabrocki